

Информация об устранении нарушений санитарного законодательства в НРМОБУ «Усть – Юганская СОШ»
(по предписанию РПН №182 от 21.02.2024 года) на 31 мая 2024года

№ предписания, дата	Пункт предписания, наименование	Срок исполнения	Исполнено	Не исполнено (причина неисполнения и когда будет исполнено)
№ 182 от 21.02.2024г	1. Создать условия проветривания в спортивном зале, согласно п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".	21.08.2024	Не исполнено.	Проветривание с открытием окон не представляется возможным, так как окна находятся на высоте 9 м.
	2. Привести в исправное состояние источники искусственного освещения в спортивном зале, согласно п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	21.04.2024	Исполнено	
	3.Привести в соответствие санитарным правилам санитарно-техническое оборудование (кран у раковины) в туалете для мальчиков-исправить крепление, согласно п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	21.04.2024	Исполнено	
	4. Расположить интерактивные доски по центру фронтальной стены классных помещений в кабинете русского/литературы и кабинете физики, согласно п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	21.04.2024	Не исполнено.	Перенести не представляется возможным в связи с расположением электропровода.
	5.Привести в соответствие санитарным правилам состояние покрытия потолка в коридоре, согласно п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	21.08.2024	Исполнено. Заменены на новые	

	6. Предусмотреть наличие подиума для демонстрационных столов в кабинете физики и химии, согласно п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	21.08.2024	Не исполнено.	Отсутствуют денежные средства на монтаж подиума в текущем году.
	7. Организовать правильное расположение термометра для корректного измерения температуры в холодильном оборудовании для суточных проб, согласно п. 7.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".	22.02.2024	Исполнено.	
	8.Привести в соответствие санитарным правилам размеры площадки для сбора отходов, согласно п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	21.04.2024	Не исполнено	Отсутствуют денежные средства на замену площадки для сбора отходов
	9.Привести в соответствие требованиям санитарных правил и норм показатели относительной влажности воздуха, согласно табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".	21.04.2024	Не исполнено	Будет заключен договор в октябре 2024г.
	10.Привести в соответствие требованиям санитарных правил и норм показатели температуры воздуха в спортивном зале, согласно табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"	21.04.2024	Не исполнено	Будет заключен договор в октябре 2024г